



CLR-DCF-C02 Teknik Şartnamesi

Ürün Görsele



Teknik Şartnamesi

- Kuru Kontak Fiber optik Çeviriciler alıcı-verici şeklinde set olarak çalışmalıdır .
- Singlemode fiber optik kablo ile çalışmalıdır.
- Fiber optik kablo olarak tek damar kablo üzerinden çalışmalıdır.
- Fiber Optik konnektör Tipi FC Simplex olmalıdır.
- Verici cihazın çıkış optik dalgaboyu 1310nm olmalıdır.
- Alıcı cihazın çıkış optik dalgaboyu 1550nm olmalıdır.
- Optik iletim mesafesi SM kablo ile en az 20km olmalıdır.
- Optik çıkış gücü Çıkış Gücü -9dBm/-8dBm olmalıdır.
- Optik alıcı hassasiyeti <-27 olmalıdır .
- 2 adet kuru kontak bilgisini iletebilmelidir.
- Kuru kontak port bağlantıları terminal blok üzerinden yapılmalıdır.
- Kuru kontak Response time: < 2ms olmalıdır.
- Kuru kontak Switch signal: 30VDC/0.5A olmalıdır.
- Frequency response: 20Hz/s olmalıdır.
- Gecikme süresi 0,5 ms olmalıdır.
- Optik tranmsiyon kodu NRZ olmalıdır.
- Besleme Gerilimi DC 5V olmalıdır.
- Çalışma sıcaklığı -10°C ~ 50°C olmalıdır.
- Enerji adaptörü cihaz ile birlikte verilmelidir